

Bygningsdelsjournal: Vådrum		CCS: %AA, %AD
EMNE	BESKRIVELSE	BEMÆRKNING
Adgangsforhold:	Dør trin maksimalt 25mm af hensyn til bevægelsesbesværede. Jf. SBI 258	SBI 258
Lydkrav	Flangetransmission reduceres med kantisolering Jf. SBI 237 Min. 70mm isolering af hensyn til trinlyd. Min. 45mm slidlag af hensyn til trinlyd Jf. SBI 237	* Se K01_C05.6_Lydkrav SBI 237
Varmetab	Min. 100mm isolering i klasse 46 (U = 0,39 - krav = 0,40)	*Se K01_C05.5_BR15 Krav DS418
Rørføring	Min. 116mm plads i isoleringslaget til rørføringen. Af hensyn til tolerancer er laget 130mm. Rørdimensioner iht. DS432	* Se K01_JD_H1_E2_N01 - Spildevandsplan DS432
Fald	Der laves 15‰ (15mm/m) fald i bruseniche. Fald laves i slidlag. Der laves 1‰ (1mm/m) fald i resten af vådrum. Fald laves i slidlaget. Jf. SBI 252 10mm opkant ved dør. 10mm opkant ved bruseniche. 10mm fald til gulvafløb. Jf. SBI 252	* Se K01_H4_E3_N02 – Vådrum, snit SBI 252
Storformat fliser	Der skal sikres 100% dækningsgrad af fliseklæber på store fliser. Jf. producent	* Se LIP/Ardez anvisninger
Svind/Krybning	På grund af svind og krybning i beton, skal fliseklæber være klassificeret: S1. Fugemørtel skal være klassificeret: CG2 Jf. BygErfa & Producent	* Se BygErfa (42) 141006 LIP-anvisninger
Vandtætning	Vandtætning udlægges på hele gulvet, brusenichen, samt 500mm ud på væggen i åben forbindelse med bruseniche. Vandtætningsmembran skal være diffusionsåben, så fugt i betonlag kan slippe ud. Ved samlinger og gennemføringer, skal bruges tætningsbånd. Jf. SBI 252 & BygErfa-blade.	* Se SBI 252 BygErfa

Materialer	<p>Vægfliser: Farve: Hvid Struktur: Glat Overflade: Blank Format (Modul): 300x600 / Sockelflise – 6-8mm tykkelse</p> <p>Gulvfliser: Farve: Grå Struktur: Skridsikker klasse R10 Overflade: Mat Format (Modul): 300x600 / 100x300 – 6-8mm tykkelse</p>	
Fuger	<p>Mellem fliser fuges 6mm cementbaserede fuger (CG2). Fugerne fyldes helt ud, og til overkant flisen. Ved samlinger (fx væg/gulv) skal anvendes en elastisk fuge med vedhæftning udelukkende på flise/flise. Jf. SBI 252</p>	* Se SBI 252